

※着陸帯より高い場所等
塔屋屋上 平面図 1:200


平面図 1:200

■ヘリポート照明

凡例	名称	灯数
○	簡易式位置標示灯	1灯
◐	進入角指示灯	2灯
◑	風向灯付風向指示器	1灯
◒	境界灯付着陸区域照明灯	8灯
■	境界灯	4灯
■	境界誘導灯	6灯
T	風向風速計	1台
☐	遠隔操作受信機	1台
◻	ヘリポート照明制御盤	1台
◎	監視カメラ	1台

※遠隔操作パネルは防災センターに設置
※離着陸経路が180°では無い場合 境界誘導灯は「3灯+5灯」が必要

問い合わせ先TEL:03-5402-6884 **SAMPLE**

 エアロファシリティ株式会社 東京都47920号一級建築士事務所	承認	特記	訂正	縮尺	件名	図面番号
	担当 製図			A1版 1:100 A3版 1:200	飛行場外離着陸場(病院)	
				完成年月日	図面名称	
				17.07.01	ヘリポート照明 配置図	